

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	三菱無停電電源装置 UPS
----	------------------

三菱小容量 UPS 用バッテリー表示ラベル変更のお知らせ

ご愛用いただいております三菱小容量 UPS の一部機種につきまして交換バッテリーの表示ラベルが変更となりますのでお知らせいたします。今後とも倍旧のご愛顧のほどお願い申し上げます。


記

1. 対応機種


製品名	形名
UPS	FW-S10-0.7K/1.0K/1.5K/2.0K/3.0K/5.0K
	FW-S10C-0.7K/1.0K/1.5K
	FW-S10L-0.7K/1.0K
	FW-S10T-0.7K/1.0K/1.5K/5.0K
	FW-S10TL-0.7K/1.0K
交換バッテリー	FW-SBT-0.7K/1.0K/1.5K ※1
	FW-SBT-03/05
	FW-VBT-0.7K/1.0K/1.5K (EU 電池指令対応品) ※1
増設バッテリーユニット	FW-SEB-D

2. 変更内容

(1) 交換バッテリー及び製品内蔵バッテリー上の欧州電池指令対応による表示ラベルの抹消



(2) 包装箱上の表示ラベルの抹消 (※1の製品のみ)



3. 変更理由

欧州電池指令が段階的に欧州電池規則へ置き換わるにあたり、2024/8/18 に UPS バッテリーに関する内容も失効となるため、関係する表示ラベルを抹消いたします。

交換バッテリーに関しては欧州電池規則には対応していないため、欧州への輸出は出来ませんのでご注意ください。

4. 変更時期

2024年8月生産分より (在庫・受注状況により一部出荷がずれる場合があります。)

扱	A	日付	2024年7月	件名	三菱小容量 UPS 用バッテリー 表示ラベル変更のお知らせ
整理番号	山-1613	三菱電機(株) 福山製作所			