



テクニカルニュース  
FA-D-0447-A

[ 1 / 3 ]

## MELSEC-Qシリーズ出力ユニットの外部供給電源の仕様変更について

■発行  
2024年12月  
■適用機種  
QY42P

三菱電機シーケンサMELSEC-Qシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
MELSEC-Qシリーズの出力ユニットにおいて、製品の安定供給のため部品変更により、外部供給電源(電流)の仕様変更をいたしましたのでお知らせします。  
仕様変更後の適用機種を使用する場合は、下記に示すマニュアルの外部供給電源(電流)を参照して、シーケンサシステムへの影響(発熱量の増加など)を確認ください。  
[ビルディングブロック入出力ユニットユーザーズマニュアル\(SH-080024\)](#)

### 1 変更内容

変更内容は下記のとおりです。

項目	適用機種	変更前	変更後
外部供給電源 電流	QY42P	20mA(DC24V時)/1コモン	40mA(DC24V時)/1コモン

### 2 対象バージョン

ハードウェアバージョンは、ユニット側面の定格銘板のSERIAL欄(シリアルNo.の上4桁)にて確認できます。

対象機種	ユニット名称	変更バージョン		切替時期
		確認場所	バージョン	
QY42P	出力ユニット	シリアルNo.の上4桁	"2612"以降	2024年12月

FA-D-0447-A

---

**改訂履歴**

副番	発行年月	改訂内容
A	2024年12月	初版

**商標**

本文中における会社名, システム名, 製品名などは, 一般に各社の登録商標または商標です。  
本文中で, 商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

## 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
関越機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-0042	札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3793
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA

検索

[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

**メンバー  
登録無料!**

### インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

### 仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。  
 三菱電機FAサイト - 仕様・機能に関するお問い合わせ  
[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/)

